



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Краснобаковскому району Нижегородской области
606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

Предписание № 13 / 1 / 13
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу - Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 13 от «17» апреля 2018 г., п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период: с 09 часов 00 минут по 15 часов 00 минут с « 23 » апреля 2018 г. по « 27 » апреля 2018 г.

общая продолжительность: **5 (пять) рабочих дней.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, рабочий поселок Красные Баки, улица Коммунальная, дом 2.

Главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору Листаровым Дмитрием Евгеньевичем, Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору – Талановой Натальей Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица - директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки» Клементьевой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
<u>Здание школы, расположенного по адресу:</u> (Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д. 2)				
1.	Помещения тира защитить системой автоматической пожарной сигнализацией.	ч.4. ст.4, статьи 54, 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; Прил. А пункт А4, п. А.5 табл. А3 пункт 38 свода правил СП 5.13130.2009 А.4, (ранее действующее требование: НПБ 110-03 пункт 4, табл. 3 п. 38)	31.12.2018 г.	
2.	Помещения тира защитить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.4. ст.4, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; табл.2 СП 3.13130.2009 (ранее действующее требование: п. 3 п.5.1 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»)	31.12.2018 г.	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
<u>Здание школы, расположенного по адресу:</u> (Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д. 2)				
5.	Коридоры первого и второго этажа длиной более 60 метров разделить противопожарной перегородкой 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 15).	ст. 4 ч. 4, ч.1, ч.3 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.3.3 Свод правил СП 1.13130.2009(утв. Приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012 г.) (ранее действующее требование п. 6.26* СНиП 21-01-97*;	01.09.2018 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**
« 27 » апреля 2018 г.

Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору **Таланова Наталья Николаевна**
« 27 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица – директор

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки»

Клементьева Наталья Николаевна

27 апреля 2018 г.

